

Standort, Objekt:		Datum:	
Fabrikat, Anlagenummer:		Name:	
	trifft nicht zu	trifft zu	Bemerkungen
Schachttüren			
Fahrkorb kann nicht anfahren, solange eine Schachttür geöffnet ist			
Schachttür lässt sich nicht öffnen, solange der Fahrkorb sich außerhalb der Entriegelungszone dieser Tür befindet			
Schachttüren sind nicht mechanisch beschädigt			
Fahrkorb			
Notrufeinrichtung funktioniert (soweit das Notrufsystem nicht eine automatische Selbstprüfung enthält)			
Fahrkorbbeleuchtung ist funktionsfähig			
Notbremsschalter bzw. TÜR-AUF-Taster ist wirksam			
Fahrkorbtüren sind nicht mechanisch beschädigt			
Fahrkorbwände sind nicht mechanisch beschädigt			
Fahrkorbboden und Decke sind nicht mechanisch beschädigt			
Fahrkorb kann nicht anfahren, solange die Fahrkorbtür geöffnet ist			
Bei Fahrkörben ohne Fahrkorbtüren: Die Schachtwand an der Zugangsseite des Fahrkorbes ist nicht beschädigt			
Zugänge zum Fahrschacht sind frei und sicher begehbar			
Kennzeichnung, Signalisation, Bedienungselemente			
Hinweise zur Personenbefreiung an der Hauptzugangsstelle sind lesbar und aktuell			
Fahrverhalten			
Die für die Aufzugsanlage übliche Haltegenauigkeit in den einzelnen Haltestellen ist noch vorhanden			
Triebwerksraum/Bedienstand Triebwerk			
Zugänge zum Triebwerk und den dazugehörigen Schalteinrichtungen sind frei und sicher begehbar			
Im Triebwerksraum sind keine aufzugsfremden Gegenstände gelagert			
Bestimmungsgemäße Benutzung bzw. der ordnungsgemäße Betrieb der Aufzugsanlage entsprechend den Herstellervorgaben findet statt			
Besonderheiten der Aufzugsanlage			
Glasteile von dem Glasschacht, der Fahrkorbwände und Türen sind nicht beschädigt			